

Generell arbetsmiljöplan för servicebil vid mindre arbeten.

Denna arbetsmiljöplan är utarbetad för att fungera som en generell arbetsmiljöplan vid/för mindre arbeten då det inte finns en projektanpassad arbetsmiljöplan. Den är anpassad för att alltid finnas i samtliga arbetsbilar och skall sitta i varje bil pärm och se till att säkra arbetsmiljön för samtlig personal i företaget. I dokumentet redovisas hur Johan Eriksson Bygg & Renovering AB har strukturerat upp sitt arbete för att förebygga och säkra arbetsmiljön i företaget. Planen arbetsmiljö är vår egen arbetshandling.

Allmänt

Arbetsplats	Arbetsbilar
Byggarbetsplats besöksadress	Alla förekommande som ej kräver "Projektanpassad" AMP dvs, med särskilda risker i projektet.
Entreprenadform	Total och utförandeentreprenader
Beskrivning av projektet	Mindre ROT-arbeten (Renovering, ombyggnad och tillbyggnader)
Giltighet from	2017-04-18 Reviderad 2019-09-27 Reviderad 2020-04-20

Projektorganisation

Entreprenör

BAS P & U

Johan Eriksson Bygg & Renovering AB

Johan Eriksson

Mobil: 070-555 94 30

E-post: info@johanerikssonbygg.se

Arbetschef

Johan Eriksson Bygg & Renovering AB

Johan Eriksson

Mobil: 070-555 94 30

E-post: info@johanerikssonbygg.se

Skyddsombud

Johan Eriksson Bygg & Renovering AB

Johan Eriksson

Mobil: 070-555 94 30

E-post: info@johanerikssonbygg.se

Snickare

Johan Eriksson Bygg & Renovering AB

Åke Larsson

Mobil: 070-555 01 96

E-post: ake@johanerikssonbygg.se

Snickare

Johan Eriksson Bygg & Renovering AB

Mats Hasselström

Mobil: 070-476 72 36

E-post:

mats@johanerikssonbygg.se

Snickare

Johan Eriksson Bygg & Renovering AB

Nisse Trolle

Mobil: 070-725 07 40

E-post: nils.trolle@gmail.com

Snickare	Johan Eriksson Bygg & Renovering AB	Max Wallenberg Mobil: 073-536 61 80 Epost: max@johanerikssonbygg.se
Entreprenad-ingenjör	Johan Eriksson Bygg & Renovering AB	Kicki Eriksson Mobil: 072-173 40 96 Epost: kicki@johanerikssonbygg.se

ALMÄNNA ORDNING – OCH SKYDDSREGLER

På arbetsplatsen arbetar vi med krav på rätt kvalitet och god arbetsmiljö. Den uppnås med riktig materialstyrning och rena arbetsplatser med god ordning.

Vi är tydliga med att varje underentreprenör håller rent på eget arbetsställe och dagligen städar efter sig.

Om samordningsansvarig/Bas U anser att renhållningen är bristande och utgör en säkerhetsrisk kommer entreprenören debiteras kostnaden för extra genomförd städning.

Med renhållning avses att spill, emballage och överblivet material tas bort från arbetsstället och placeras på anvisad plats.

Sortering kommer att tillämpas vid de arbetsplatser där det är möjligt.

Genom att hjälpas åt med detta får vi en bra trivsel, rätt kvalitet och god arbetsmiljö.

Stor hänsyn skall tas/visas till beställare, boende, personal och ev. pågående verksamhet.

SÄKERHETSREGLER

Belysning ska vara lågenergilampor inomhus.

Värmefläktar ska placeras fritt och övervakas så att inte dammlager bildas och att saker inte står för nära.

Vid håltagning och sågning i golv, väggar mm ska pumpspruta med vatten finnas och ev. förduscha innan samt att brandsläckare finns på plats.

2st brandsläckare ska finnas på varje plan i närheten av trapphus övreplan, vid entréer på markplan.

Laddare till batterier får endast laddas under arbetstid, avstängda övrig tid.

RIVNING

Kontroll av förekomst av asbest kontrolleras av anlita, certifierad sanering/rivningsentreprenör vid behov.

Andningsskydd samt personlig skyddsutrustning skall användas vid dammiga arbeten.

Förutom lagar, föreskrifter och avtal gäller följande ordnings- och skyddsregler för denna arbetsplats.

1. Allmänt

- Samtliga entreprenörer är skyldiga att följa gällande arbetsmiljöföreskrifter, skyddsregler samt de avtal m.m. som speciellt utfärdas för arbetsobjektet i fråga.
- Rökförbud råder på verksamhetens område.
- Fikarum och WC för Entreprenörer hänvisas av Totalentreprenören.
- Hörselskydd med inbyggd radio/spelare får användas endast om de är försedda med medhörning.

2. Ansvar

Alla som arbetar här skall tillsammans ta ansvar för en säker arbetsmiljö på arbetsstället. Samtliga skall medverka så att det blir ordning och trivsamt på arbetsplatsen.

3. Sekretess

För Entreprenörer som besöker och arbetar på arbetsområdet råder tystnadsplikt och sekretess.

4. Alkohol och Droger

Det råder absolut alkohol och drogförbud på arbetsplatsen!

5. Personlig skyddsutrustning

Skyddsutrustning tillhandahålls av respektive arbetsgivare/entreprenör för sina anställda. Ansvar för att den personliga skyddsutrustningen används åligger respektive arbetsgivare.

Skyddsskor med hetta och spiktrampskydd är obligatoriskt inom arbetsområdet. Representanter för beställare och entreprenörer som tillfälligt besöker arbetsområdet tex i samband med byggmöte eller skydds rond tillåts bära vanliga skor på egen risk. När det behövs skall Skyddshjälm, andningsskydd, hörselskydd, handskar, livlina mm användas. Skyddshjälm skall ALLTID användas vid arbete på och under ställning.

6. Skyddsanordningar

Du skall själv kontrollera att det finns skyddsanordningar och ev. avspärningar innan Du påbörjar ditt arbete. Om sådana saknas är du skyldig att säga till arbetsledningen innan arbetet påbörjas.

Exempel på skyddsanordningar är skyddsräcke och olika typer av maskinskydd.

Om Du måste ta bort en skyddsanordning för att utföra ett arbete är Du personligen ansvarig för att det sätts tillbaka.

7. Elsäkerhet

Det är ej tillåtet

- Att göra ingrepp i den tillfälliga el utrustningen.
- Att använda defekt utrustning.

Det är tillåtet

- Att byta proppsäkring och glödlampor.

Häng alltid upp eller skydda elkablar!

8. Maskiner och lyftanordningar som är besiktningspliktiga

Besiktningsintyg skall uppvisas för samordningsansvarig innan arbete får påbörjas. Koppling av last får Du endast göra om Du har blivit instruerad.

9. Bullrande verksamhet

Arbete som medför hörselskadligt buller skall om det är möjligt utföras utomhus eller avskärmd plats.

10. Så kallade "Heta arbeten" är arbete som medför brandrisk eller brännskada på material, t ex svetsning, lödning, skärning, kapning/slipning med vinkelslip.

Innan Du påbörjar "Heta arbeten" måste Du ha tillstånd (svetstillstånd) från **Ditt företags brandskyddsansvarig**. Du skall ha genomgått kurs i "Heta arbeten" och alltid ha med dig brandsläckare när sådana arbeten utförs.

11. Brandskydd

Minst 2 st Brandsläckare skall finnas på varje arbetsställe eller i anslutning till arbetsstället.

12. Farliga ämnen

Varuinformationsblad skall finnas över alla farliga ämnen som hanteras på denna arbetsplats. Respektive entreprenör ansvarar för att varuinformationsblad tas fram. De skall förvaras i projektpärmen under punkten RISKAHANTERING mm flik märkt "Varuinformationsblad".

I varuinformationsbladet finns uppgifter om vad produkten innehåller och hur Du skall skydda dig mot den.

13. Transportvägar och tillträdesleder

Du får inte blockera en transportled.

Använd de tillträdesleder, trappor, hissar och landgångar som är byggda för Din skull. Stege skall inte användas som tillträdesled utan endast till korta, tillfälliga arbeten.

14. Renhållning – RENT BYGGE!

Varje yrkesgrupp skall DAGLIGEN ta hand om sina sopor och överblivet material och lägga det i källsorteringskärlen eller på anvisad plats. Detta gäller inom hela arbetsområdet, både ute och inne.

15. Olycksfall

Om Du råkar ut för någon olycka måste Du anmäla detta till din arbetsledare snarast. Arbetsledaren skall skriva och skicka en arbetsskadeanmälan till försäkringskassan

16. Arbete med särskild risk, se RISK/HANDLINGSPÄN i Projektpärm

Allmänna ordnings och skyddsregler

Förbandsutrustning	Finns i arbetsbod eller servicebil
Skyddsutrustning	Skyddsskor skall användas på arbetsplatsen. Annan skyddsutrustning skall bäras då arbetena kräver det.
Renhållning	Avfall sorteras i avsedda behållare av respektive entreprenör.
Heta arbeten	Heta arbeten får endast utföras av person med behörighet för detta.
Lyftanordn. ställningar	Alla lyftanordningar och ställningar skall vara besiktigade och godkända.
Transporter	Lastning/lossning får endast ske under arbetstid.
Öppningar, schakt	Öppningar och schakt skall förses med räcken eller säker övertäckning. Brister skall omgående rapporteras.
Skyddsanordningar	Tillfällig nedtagning av räcken, skydds- och säkerhetsutrustning får endast ske efter samråd med arbetsledning. Skydds- och säkerhetsutrustning skall återställas utan dröjsmål.
Brandskydd	Brandsläckare finns i arbetsbod och på arbetsplatsen
Information	Samtliga på arbetsplatsen skall ta del av denna arbetsmiljöplan.
Rökning	Rökning får endast ske på särskilt anvisad plats. Ej i arbetsbod/kontorsbodar.
Namnbrickor	Alla ska kunna legitimera sig.

•

Skyddsronnd

Skyddsronnd görs vid behov.

Deltagare i skyddsronnd: Johan Eriksson. Kallar övriga entreprenörer vid behov.

Krisberedskap

- Förbandsutrustning finns i arbetsbod/platskontor samt i arbetsbilarna.
- Brandsläckare finns i arbetsbod och på arbetsplatserna samt i arbetsbilarna.
- Anhöriglista finns upprättad och tillgänglig i bilpärmar.
- All vår personal är utbildad i HLR och Krisberedskap.

Utbildningsmatris.

HLR

- Johan Eriksson
- Åke Larsson
- Max Wallenberg
- Mats Hasselström
- Nisse Trolle
- Kicki Eriksson

Fallskydd

- Johan Eriksson
- Åke Larsson
- Max Wallenberg

Ställningsbyggnad upp till 9 meter

- Johan Eriksson
- Åke Larsson
- Max Wallenberg
- Mats Hasselström

Heta Arbeten

- Johan Eriksson
- Max Wallenberg
- Mats Hasselström

Platsansvarig Hantverkare

- Åke Larsson
- Max Wallenberg
- Mats Hasselström
-

Lyftutbildning

- Mats Hasselström

Skylift

- Max Wallenberg

Bultpistol

- Max Wallenberg

Risköversikt

Arbeten med särskild risk som kommer att förkomma	Nej	Ja	Åtgärd
Arbete med risk för fall från högre höjd än två meter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Rullställningar: Ställningar monteras enligt anvisningar. Skyddsräcke skall alltid monteras. Takarbete: Kontakt med Johan Eriksson innan arbetet påbörjas är ett krav. Säkerhetslina måste användas. Fasadarbeten och takarbeten: Ställning (bredd 0,6 m) med tvåledigt räcke och fotlist. Ställningens monteringsanvisning ska följas. Tillträdesled: trapptorn eller tillfällig trappa. Trapphål på första och andra våning ska omges av räcke. Tillfällig trappa ska vara tillträdesled mellan våningsplan. Vid väggmontage på bottenbjälklaget läggs skivor på golvreglarna för att förhindra fall mellan dessa. (OBS! vippande måste undvikas.)
Arbete som innebär risk att begravas under jordmassor eller sjunka ner i lös mark	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Utförs alltid av behörig entreprenör
Arbete som kan medföra exponering för kemiska och biologiska ämnen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Innan rivning av kakel, klinker eller övriga vägg och golvbeläggningar som kan misstänkas innehålla asbest tas prov för analys. Sanering utförs av behörigt rivningsföretag.
Arbete som kan medföra exponering för joniserande strålning	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Arbete i närheten av högspänningsledning	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Arbete med risk för drunkning	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Arbete i brunnar eller tunnlar samt anläggningsarbete under jord	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Undervattensarbete med dykarutrustning	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Arbete i kassun under förhöjt lufttryck	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Arbete vid vilket sprängämnen används	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Utförs alltid av behörig entreprenör
Arbete vid vilket lansering, montering och nedmontering av tunga byggelement eller tunga formbyggnadselement ingår	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Innan arbetet påbörjas skall genomgång/arbetsberedning ske med BAS-U eller arbetsledare. Lyftanordningar skall vara godkända för den avsedda användningen och handhas av behörig utbildad personal. Innan rivning av väggform skall väggen säkras med stag. Kontroll av BAS-U innan arbetet påbörjas.
Arbete på plats eller område med passerande fordonstrafik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Rivning av bärande konstruktioner eller hälsofarliga material eller ämnen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Vid rivning av bärande konstruktioner skall arbetsmetoder verifieras med BAS-U eller konstruktör.
Armering	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Fria armeringsendar över marknivå med risk för stickskador, skall skyddas med skyddsproppar.
Frigolitelement	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Vid arbete med frigolitelement bör solglasögon användas. Risk för snöblindhet!
Radonsanering	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Andningsmask/skydd anpassat för radon

Vid tillstånd eller kontakter med myndigheter

Kommunala verk o övriga myndigheter	Ansvarig entreprenör för kontakt/ansökan:	Kontaktperson:	Telefon:
El (vid grävning eller Skador)	Ellevios (Ekerö Kommun)	Kundtjänst	020-44 11 00
Vatten och avlopp	Roslagsvatten AB (Ekerö Kommun)	Kundtjänst	08-540 835 00
Polis	112		112
Trafikverket (Vid ex trafikanordningsplaner)		Kundtjänst	0771-921 921
Gatukontor	Ekerö Kommun	Kundtjänst	08-124 571 00
Räddningstjänst	112		112
Personalliggare	J.Eriksson Bygg & Renov. AB	Kicki Eriksson	072-173 40 96
Asbest	Hardworkers	Richard Idén	0733-25 55 55
PCB	Hardworkers	Richard Idén	0733-25 55 55
Sanering av föroreningar	Hardworkers	Richard Idén	0733-25 55 55

Underskrift

Den som låter utföra arbetet:	Datum: 2018-09-19 Namnförtydligande:
-------------------------------	---